

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION D'INCENDIE

SOURCE METHODOLOGIE : Guide pratique D9A

Projet	Date	20/02/2023
Société DCB LOGISTICS Site d'ETRECHET	Auteur	AIRELLES Environnement
	Version	VO

VOLUME DE CONFINEMENT NECESSAIRE POUR LES CELLULES AUTRES QUE LIQUIDES INFLAMMABLES

Besoins en lutte extérieure	Durée fonct. [h]	Débit [m³/h]	Volume [m³]	Commentaires
Résultats D9: (Besoins x 2 h mini)	2	600	1200	

Moyens de lutte intérieure contre l'incendie

		Durée fonct. [h]	Besoins [m³/h]		
Sprinkleurs	Volume réserve intégrale de la source principale ou besoins x durée théorique maxi de fonctionnement			0	
			Volume réserve [m³]		
			700	700	
	Valeur retenue		700		
Rideaux d'eau	Besoins x 90 minutes	1,5		0	
RIA	A négliger			0	Non-présent sur site
Mousse HF et MF	Débit de solution moussante x temps de noyage (en général 15-25 minutes)	Temps noyage [min]	Débit [m³/min]	0	Non-présent sur site
Brouillard d'eau et autres systèmes	Débit x temps de fonctionnement requis	Durée fonct. [h]	Débit [m³/h]		
				0	Non-présent sur site
Colonne humide	Débit x temps de fonctionnement requis	Durée fonct. [h]	Débit [m³/h]		
				0	Non-présent sur site

Pluviométrie

En général, 10 L/m² (mm) de surface de drainage	Précipitations [mm]	Surface [m²]		Cellule en feu + surfaces imperméabilisées extérieures
	10	61 799	617,99	

Stockage de liquide

20 % de volume contenu dans le local contenant le plus grand volume	Ratio [-]	Volume du stock. [m³]	
	0,2	2 000	400

Volume totale de liquide à mettre en rétention [m³]	2917,99
------------------------------------------------------------	----------------