

RAPPORT D'INTERVENTION

INTERVENTION DU 31 JUILLET 2019 POUR LE CONTRÔLE EN SIMULTANÉ SUR 2 PI DE LA DEFENSE INCENDIE RUE DE LATTRE DE TASSIGNY ZI LA MARTINERIE DEOLS

CONTRÔLE APRES VERIFICATION DES VANNES SUR LE RACCORDEMENT QUI ALIMENTE LE NOUVEAU POTEAU D'INCENDIE

ACTION	N° PI	CONTRÔLE	P1 n°47	P2 NEUF
En simultané sur 2 PI	47 + NEUF	1 BAR	120 M3/H	49 M3/H
En simultané sur 2 PI	47 + NEUF	DYNAMIQUE	120 M3/H	59 M3/H
En simultané sur 2 PI	47 + NEUF	STATIQUE	3b8	3b4

ACTION	N° PI	CONTRÔLE	P1 n°47
Sur un seul PI	47	1 BAR	126 M3/H
	47	STATIQUE	3b8
Sur un seul PI	NEUF	1 BAR	64
	NEUF	STATIQUE	3b4